



UWAGA!
1) Rura ochronna dwudzielna Ø110 L=3m na skrzyżowaniu z siecią telekomunikacyjną, energetyczną.
2) Podsypkę i obsypkę na odcinkach prowadzonych w drodze wykopem lub przekopem wykonać do wysokości podbudowy drogi, odtworzyć podbudowę i wierzchnią warstwę nawierzchni na szerokości wykopu

P.U.P.I. PLAN ul. Browarna 1 65-823 Zielona Góra tel. 068 451 8430 / 068 327 2005				
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "Płonia" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek tel. 095 746 2100			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK			
ZADANIE:	NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK			
OBIEKT:	Zad. 2.4.1 - Przebudowę sieci wodociągowej i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Sportowej			
LOKALIZACJA:	74-320 BARLINEK, ul. JEZIORNA			
BRANŻA:	Projektował:	PODPIS:	Sprawdził:	PODPIS:
SANITARNA	mgr inż. Kazimierz Duciewicz spec. instal.-inż. nr 3/89/Zg			
BRANŻA:	Opracował:	Opracował:		
SANITARNA	mgr inż. Magdalena Gąsperowicz	mgr inż. Bartłomiej Dłuski		
SANITARNA				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	LIPIEC 2009 r.	SKALA 1:100/500
NAZWA RYSUNKU: PROFIL SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ				RYS. NR: IS-5