PCV Ø160 SDR 34
DO ISTNIEJĄCEJ
K.S.

Cu18x1,0
3164W

KOMPENSACJA
L=2,50m

1600 mm C33-600
DN20

przewody prowadzone górą
w izolacji 30mm

L=2,50m

przewody prowadzone nad
posadzką w izolacji 30mm

1600 mm C33-600
DN20

600mm 22-700
DN15

Cu15x1,0
1097W

Cu22x1,0
4261W

Cu18x1,0
3164W

Cu22x1,0
7425W

Cu15x1,0
862W

Cu28x1,5
8287W

600mm 11-400
DN15

1.6 P. GOS. +24°C
Qwym: 246W

WØ160

WØ160

WØ160

1.8 BUFET +20°C
Qwym: 862W

DN15
600mm 22-600

1.7 SALA NR 1 +20°C
Qwym: 6329W

1.5 WC. +24°C
Qwym: 771W

WØ160

WØ160
WØ160

1.10 SALA NR 2 +20°C
Qwym: 7275W

DN15
1000mm 22-600

1.3 PRZED. +24°C
Qwym: 686W

1.3 PRZED. +24°C
Qwym: 559W

600mm 22-500
600mm 22-400

DN15
DN15

WØ160

WØ160

WØ160

1.12 KUCH. +20°C
Qwym: 1555W

WØ160

WØ160

Cu28x1,5
9842W

przewody prowadzone nad
posadzką w izolacji 30mm

Cu15x1,0
1245W

Cu15x1,0
559W

Cu35x1,5
19412W

DN15
800mm 22-600

1.0 HALL. +20°C
Qwym: 1050W

1.11 KOTŁOWNIA
4,08 TERAKOTA

Naczynie
wzbiorcze 30l.

przewody prowadzone nad
posadzką w izolacji 30mm

przewody prowadzone górą
w izolacji 30mm

Cu18x1,0
2295W

Cu22x1,0
4720W

L=2,50m

przewody prowadzone górą
w izolacji 30mm

Cu18x1,0
2425W

Cu22x1,0
7145W

Cu28x1,5
9570W

1200 mm C33-600
DN20

1200 mm C33-600
DN20

1200 mm C33-600
DN20

Cu28x1,5
9570W

Cu18x1,0
2425W

KOMPENSACJA
L=2,50m

Cu18x1,0
2425W

Stalowy pojemnik
na popiół 100l

Nawiew typu "Z" 14x14cm
sprowadzony 30cm
nad posadzką

LEGENDA:

28x1,5 — powrót -instalacja proj.

28x1,5 — zasilanie-inst. proj.

700 mm C22-600 — grzejnik projektowany

zawór grzejnikowy bez głowicy termostatycznej

UWAGA:
WSZYSTKIE (OPRÓCZ GAŁĄZEK) PRZEWODY
IZOLOWAĆ TERMICZNIE

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUK.

OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA
ADRES: DZ. NR 30/2 OBR. OSINA, GMINA BARLINEK
BRANŻA: SANITARNA/ PROJEKT

PROJEKTANT: TECH. MAREK SKIERSKI, UPR. 148/A/87/Gw

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. EDWARD HOŁOWCZAK

DATA: 10.2016

SKALA: 1:50

RYSUNEK: RZUT PARTERU
INSTALACJE C.O. I KOTŁOWNIA

NR RYS: 1