

w Myśliborzu

Wydział Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościamiul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

GKN.6630.76.2016

ODPIS PROTOKOŁU NR 76/2016NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. Nr 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(DZ.U.2015.520 ze zm.), Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.

Naradę przeprowadzono: 12-10-2016r.

Na wniosek: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL" Filip Walczak Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórska 16A

Przewodniczący: Ewa Kucharska

Przedmiot narady: **sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej,
oświetlenie drogowe.**

Lokalizacja obiektu: **Barlinek, ul. Okrętowa, obręb nr 1, dz. nr 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1,
123/7, 123/13, 123/3, 123/11.**

Uczestnicy narady:

L.p.	Nazwa instytucji	Imię i nazwisko (podpis)	Stanowisko(uwagi) w sprawie dokumentacji projektowej
1.	Orange Polska S.A. Al. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin	Tomasz Podkowski Główny Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	1.Prace w miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań z infrastrukturą telekomunikacyjną proszę prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 2.Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku		

3	PSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Choszczno- Drezdenko	Krzysztof Woźniak Kierownik RDG w Choszczynie	1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.U. z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić RDG Choszczno-Drezdenko, ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, e-mail: rdg.choszcznodrezdenko@poznana.psgaz.pl, tel. 95 736 56 90, faks 95 765 00 54.
4.	ENEA” Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno ul. Gorzowska 3 74-400 Dębno	Marek Cichon Kierownik Sekcji Utrzymywania ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. RD Dębno	Kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Barlinek.
5.	Multimedia Polska S.A. w Gorzowie Wlkp. Biuro Regionu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdynskich 51	Paweł Kowalczeński Z-ca Koordynatora DCDIES Dział Centralnego Dyspozytora i Ewidencji Sieci	Uzgodniono bez uwag.
6.	Urząd Miejski w Barlinku		
7	Wydział Drog Starostwa Powiatowego w Myśliborzu		

Nie stawili się – lp. : 2, 6, 7.

Wydział GKN (uwagi, informacje):

1. Punkt osnovy geodezyjnej o nr 519022112650 (504) podlega ochronie prawnej - art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.). Punkt nr 519022112650 (504), z uwagi na kolizję z projektowaną siecią, podlega bezwzględnemu przeniesieniu na koszt inwestora przed rozpoczęciem robót ziemnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych MAiC z dnia 14.02.2012r (Dz.U.2012.352). Prace winny być wykonane przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z obowiązującymi standardami w geodezji i kartografii. Stan punktu po zakończeniu inwestycji podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu, po uprzednim powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowego.

2. Integralną częścią mapy na której sporządzono plan zagospodarowania jest karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika), identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.3210.2016.947 z dnia 30.08.2016r.
3. Ilość planów zagospodarowania: 1 (3egz.)
4. Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej: pismo z dnia 06-10-2016r., GKN.6631.25.2016.WŚ

Sposób prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Z up. Starosty

Ewa Kucharska
Przewodniczący porad koordynacyjnych

