

L.dz.: 1963/2016

Barlinek dn., 07.09.2016 r.

FAWAL
ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wlkp.

**WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIAĞOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I
DESZCZOWEJ DLA ZADANIA:**

*„Droga na terenie strefy ekonomicznej w miejscowości Barlinek na działkach nr 148, 141/5, 141/4,
147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11 obręb 1 Barlinek”*

I. Sieć wodociągowa:

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć wodociągowa Ø 90 mm usytuowana na dz. nr 140/1, miejsce włączenia zaznaczono kolorem niebieskim na rys. nr 1 jako PW1
2. **Sposób podłączenia:** poprzez przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej
3. **Trasa rurociągu:** rurociąg wykonać z rur PE HD nie mniejszej niż Ø 90 mm od miejsca włączenia do końca projektowanej drogi 4KD-D
4. **Hydranty ppoż.:** liczbę hydrantów ppoż. o średnicy Ø 80 mm zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi dobrać projektant.

II. Sieć kanalizacji sanitarnej:

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez studnię o rzędnych T-90,00 i K-88,20 oznaczona jako S1 na rys. nr 1 kolorem pomarańczowym
2. **Trasa sieci:** zaprojektować odcinek rurociągu o średnicy 200 mm z rur PVC od miejsca włączenia do końca projektowanej drogi 4KD-D.
3. **Zaprojektować studnie betonowe z kinetami przelotowymi z 4 kierunkach, włązy jezdne D400**
4. **Średnice spadki i zagłębienia zgodnie z WTWiO oraz obowiązującymi przepisami.**

III. Sieć kanalizacji deszczowej:

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć kanalizacji deszczowej kd300 poprzez studnię o rzędnych T-89,91 i K-88,03 oznaczona jako D1 na rys. nr 1 kolorem zielonym
2. **Trasa sieci:** zaprojektować odcinek rurociągu o średnicy 300 mm z rur PVC od miejsca włączenia do końca projektowanej drogi 4KD-D
3. **Zaprojektować studnie betonowe z kinetami przelotowymi z 4 kierunkach, włązy jezdne D400**
4. **Średnice spadki i zagłębienia zgodnie z WTWiO oraz obowiązującymi przepisami.**

IV. Uwagi ogólne:

1. Wszystkie projektowane rurociągi wynieść poza projektowaną jezdnię, zachowując je w pasie drogowym.
2. Na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej sporządzić projekt budowlany i przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie (1 egz. uzgodnionego projektu pozostaje w siedzibie Przedsiębiorstwa)
3. Warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
ds. technicznych
mgr inż. Michał Skowron

Rys. nr 1

Załącznik do WTP znak L.dz.:/2016 z dnia 07.09.2016 r.

Legenda:

- PW1 ● - Miejsce włączenia do sieci wodociągowej
- S1 ● - Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- D1 ● - Miejsce włączenia do sieci kanalizacji deszczowej

DYREKTOR
mgr inż. Michał Skowron

