

RGPI.IV.7013.2.2018

WYJAŚNIENIE Nr 1  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Przebudowa drogi we wsi Rychmów”

ogłoszonego w dniu 27.02.2018 r. r. (numer ogłoszenia 523194-N-2018)

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

**TREŚĆ PYTANIA 1**

*W projekcie budowlanym zagospodarowanie terenu P.4.2 Kanalizacja deszczowa.*

*Cytat: „...na projektowanym kolektorze fi-200 PVC długości 151,5 m o podwyższonej wytrzymałości DW (dwuścienne).”*

*Prosimy o podanie jakie rury zastosować fi-200 PVC SN - ? czy rury PP-fi-200 (dwuścienne).”*

**ODPOWIEDŹ 1**

Należy stosować PVC lite SN-8 dla średnic Ø200 i Ø160 (pozycje kosztorysowe 40 d.2 i 41 d.2.)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest: **14 marzec 2018 godz. 11:00.**

BURMISTRZ

*Dariusz Zieliński*

.....

Barlinek 05.03.2018 r