

RGPI.IV.7013.2.2018

WYJAŚNIENIE Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Przebudowa drogi we wsi Rychnów”

ogłoszonego w dniu 27.02.2018 r. r. (numer ogłoszenia 523194-N-2018)

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmienną w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

**TREŚĆ PYTANIA 2**

W projekcie budowlanym zagospodarowanie terenu P.4.2 Kanalizacja deszczowa.

Cytat: "Regulator przepływu Q-20 l/s, średnica wylotu fi – 200, montowany na sucho w studni D2 przez przykręcenie regulatora do ściany studni"

Pytanie: Aby dobrać właściwy regulator przepływu Q-20l/s musi projektant podać wysokość piętrzenia w studni H-?

**ODPOWIEDŹ 2**

Należy przyjąć H=1,3 m

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest: **14 marzec 2018 godz. 11:00.**

BURMISTRZ



Dariusz Zieliński



Barlinek 07.03.2018 r