



RGPI.III.271.12.2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa sieci wodociągowej od ul. Szosowej do ul. Okrętowej oraz przebudowy pompowni II stopnia przy ul. Kombatantów w ramach zadania „zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”** ogłoszonego w dniu 8 marca 2018 r. pod nr 527916-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmienną w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Treść pytania:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową sieć objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać przewiertem sterowanym. Wg. opisu dla odcinków wykonywanych przewiertem należy stosować rury PE 100 RC z płaszczem PP. Czy Zamawiający wymaga bezwzględnie stosowania rur z płaszczem PP, czy też dopuszcza wykonanie przewiertów z rur PE 100 RC SDR11 dwuwarstwowych, które są powszechnie stosowane w metodach bezwykopowych?”

Odpowiedź:

Do budowy wodociągu należy stosować rury zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przewiertów z zaproponowanych rur.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia **23 marca 2018 r. do godz. 11⁰⁰**.

Barlinek, dn. 14.03.2018 r.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński