




WIDOK / ROZWINIĘCIE MURÓW OD STRONY WEWNĘTRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH




RZUT MURÓW NA ODCINKU GRANITOWYM VI



WIDOK / ROZWINIĘCIE MURÓW OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH



Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi przebarwieniami kamienia zdezynfekować preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyjąć ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycić dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pędzlem.



OZNACZENIA


- ISTNIEJĄCY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH
- ISTNIEJĄCY FRAGMENT CEGLANY
- POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z LUŻNO OSADZONYM MATERIAŁEM
- POWIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMENIA
- ZARYSOWANIE / PĘKNIĘCIE MURU
- UBYTEK / WYSYP MURU
- ZIELEŃ / PNAČZA
- ZIELEŃ / BYLINY
- ZIELEŃ / GLONY
- PRZEMUROWANIA
- ZAWILGOCENIA
- ZAGRZYBIENIA
- WYSOLENIA
- ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE
- DEWASTACJE POWIERZCHNIOWE
- SPOINY CEMENTOWE

UWAGI:


- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- Jakiegokolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.
- Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w Programie Prac Konserwatorskich
- Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta.

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- Jakiegokolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.
- Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w Programie Prac Konserwatorskich
- Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta.



Plan sytuacyjny



| | |
|----------------------------------------------------------|--|
| GŁÓWNY PROJEKTANT | |
| GOTYK sp. z o.o. | |
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA | |
| al. Bohaterów Warszawy 15/16, pokój 116, 70-370 Szczecin | |
| www.gotyk.eu tel. kom: 665-096-010 | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| PROJEKTOWAŁ (AUTOR PROJEKTU) | |
| mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA | |
| specjalność: architektoniczna | |
| upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2012 | |

| | |
|------------------------------------|--|
| SPRAWDZIŁ | |
| mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA | |
| specjalność: architektoniczna | |
| upr. proj. nr 17/97 | |

| | |
|-------------|--|
| PROJEKTOWAŁ | |
| | |

| | |
|-----------|--|
| SPRAWDZIŁ | |
| | |

| | |
|---------------------------|--|
| OPRACOWAŁ | |
| inż. arch. HANNA BALCEREK | |
| inż. arch. BARTOSZ WÓJCİK | |

| | |
|----------------|--|
| TYTUŁ PROJEKTU | |
|----------------|--|

PROJEKT REMONTU I KONSERWACJI ZABYTKOWYCH MURÓW W BARLINKU

ADRES INWESTYCJI

Barlinek
dz. nr 129/6
obręb 0002 Barlinek

INWESTOR

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Podwale 9 74-320 Barlinek

BRANŻA FAZA

ARCHITEKTURA P.B

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT / WIDOK / ROZWINIĘCIE
MURÓW OBRONNYCH W BARLINKU
ODCINEK GRANITOWY VI

| | | | |
|-------|---------------|----------|---------|
| SKALA | DATA | NR PROJ. | NR RYS. |
| 1:100 | Marzec 2017r. | | 3 |