

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1	Kocioł gazowy kondensacyjny stojący 115kW z wbudowanym podgrzewaczem typu zbiornik w zbiorniku o poj. (c.w/c.o) 190/125L	1szt.
2	Sprzęgło hydrauliczne dobrane na przepływ do 3m3/h (70kW, deltaT=20K)	1szt.
3	Przeponowe naczynie wzbiorcze wbudowane w kocioł dla c.o. o poj. 10L	1szt.
4	Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. o poj. 80L	1szt.
5	Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej 18L	1szt.
6	Wbudowany zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. (nastawa 3 bary)	1szt.
7	Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. (nastawa 6 bar)	1szt.
8	Pompa obiegu kotłowego V=2,98m3/h; Hp=1,4mH20	1szt.
9	Pompa obiegu ciepła technologicznego V=1,24m3/h; Hp=2,7mH20	1szt.
10	Pompa obiegu centralnego ogrzewania V=1,22m3/h; Hp=2,42mH20	1szt.
11	Pompa obiegu ogrzewania podłogowego V=1,36m3/h; Hp=4,51mH20	1szt.
12	Pompa obiegu cyrkulacyjna V=0,124m3/h' Hp=1,76mH20	1szt.
13	Termostatyczny zawór mieszający	1szt.
14	Zawór trójdrogowy mieszający DN20, Kvs=6,3m3/h	1szt.
15	Zawór trójdrogowy mieszający DN25, Kvs=6,3m3/h	1szt.
16	Filtroodmulnik	1szt.
17	Rozdzielacz zasilający i powrotny	1szt.
18	Reduktor ciśnienia (4,5 bar)	1szt.
19	Zawór odcinający o średnicy przewodu	31szt.
20	Zawór zwrotny	7szt.
21	Filtr	8szt.
22	Termometr	12szt.
23	Manometr	18szt.
24	Zmiękczacz wody	1szt.
25	Czujnik temperatury	4szt.
26	Czujnik temp. pokojowej	2szt.
27	Centrala sterująca	1szt.
28	Czujnik temp. zewnętrzny	1szt.
29	Zawór spustowy	4szt.
30	Zawór plombowany zabezpieczony przed zamknięciem	1szt.
31	Zawór MAG DN40	1szt.
32	Zawór odcinający do gazu DN40	1szt.
33	Filtr do gazu DN40	1szt.

LEGENDA:

- –projektowana instalacja ciepła technologicznego z rur stalowych prowadzona po ścianach i pod stropem
- Ct1 –pion ciepła technologicznego
- –projektowana instalacja ogrzewania podłogowego z rur PE–Xa prowadzona w posadzce
- –projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rur PE–Xa prowadzona w posadzce
- –projektowana instalacja grzewcza z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, prowadzona po ścianach i pod stropem
- GAS –projektowana instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, po ścianach i pod stropem
- –projektowana instalacja wody zimnej z rur PE–Xa prowadzona w posadzce

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Imbra — Nr uprawnień 71/Sz/2002 — PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kecman — Nr uprawnień 77/Sz/2002 — PODPIS

OPRACOWAŁ: — PODPIS

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: III.2016

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU (FRAGMENT) - KOTŁOWNA

NR RYSUNKU: S13 — SKALA: 1:50