

Nr	NAZWA POM.	PU (m²)
0.01	KORYTARZ	59.15
0.02	SZATNIA	25.15
0.03	WĘZEŁ SANITARNY	9.58
0.04	WĘZEŁ SANITARNY	9.58
0.05	SZATNIA	25.15
0.06	SZATNIA	25.15
0.07	WĘZEŁ SANITARNY	9.58
0.08	WĘZEŁ SANITARNY	9.58
0.09	SZATNIA	25.15
0.10	POM. BIUROWE	23.54
0.11	AMBULATORIUM	9.74
0.12	KOTŁOWNIA	21.40
0.13	KLATKA SCHODOWA	6.87
0.14	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPR.	8.35
0.15	POM. GOSPODARCZE	3.27
0.16	KORYTARZ	36.06
0.17	KORYTARZ	22.66
0.18	RECEPCJA / POM. OCHRONY	6.83
0.19	WYPOCZYWALNIA	36.96
0.20	SAUNA	11.03
0.21	POKÓJ TRENERÓW	14.32
0.22	MAGAZYNEK	7.05
0.23	WĘZEŁ SANITARNY	11.49
0.24	SZATNIA	15.08

LEGENDA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY OKREŚLONA W MINUTACH:
R - NOŚNOŚĆ OGNIOWA
E - SZCZELNOŚĆ OGNIOWA
I - IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA

WEJŚCIA DO BUDYNKU

ŚCIANY KONSTR. MUROWANE Z PUST. CERAMICZNYCH gr. 25 cm

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE / STROPY ŻELBETOWE

ŚCIANY DZIAŁ. MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH gr. 12cm

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

A	oprawa typ A nastropowa 18W
A1	oprawa typ A1 nastropowa 23W
B	oprawa typ B zwieszakowa 55W
C	oprawa typ C nastropowa 11W
D	oprawa typ D nastropowa 22W + PIR
E	oprawa typ E wstropowa 61W
F	oprawa typ F nastropowa 37W
G	oprawa typ G nastropowa 22W
G1	oprawa typ G1 nastropowa 40W
H	oprawa typ H nastropowa 37W
I	oprawa typ I wstropowa 56W
J	oprawa typ J wstropowa 33W
Aw1	oprawa typ Aw1 3W 2h RS IP20 korytarze
AW2	oprawa typ Aw2 3W 2h RS IP41 korytarze
AW3	oprawa typ Aw3 3x1W 2h RS IP65 przestrzeń otwarta
AW4	oprawa typ Aw4 3W 2h RS IP20 przestrzeń otwarta
EW2	oprawa typ EW2 1,2W 2h RS IP20 kierunek
Z	oprawa typ Z 18W IP65 zewnętrzna
Z1	oprawa typ Z1 25W IP68 wbudowana w podłoże
Zaw	oprawa typ Zaw 3W 2h RS IP65 zewnętrzna

OZNACZENIA SYMBOLI

- Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z) 2xRJ45
- Gniazdo niskoprądowe
- Wypust niskoprądowy
- Gniazdo 2x2P+Z
- Gniazdo 2P+Z
- Gniazdo 2P+Z czerwone
- Gniazdo 2P+Z nt lub w puszcze podłogowej
- Gniazdo 2P+Z hermetyczne
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy hermetyczny
- łącznik podwójny
- Przycisk
- łącznik schodowy hermetyczny
- wypusty do podłączenia urządzeń
- Listwa połączeń wyrównawczych
- Punkt dystrybucji
- Centralka RUBIC
- Wentylator
- Wyłącznik pożaru z sygnalizacją
- Kurtyna

OZNACZENIA SYMBOLI ALARMU

- czujka PIR
- kontaktron
- Interfejs stykowy
- centrala
- Klawiatura
- Sygnalizator wew.
- Sygnalizator zew.

OZNACZENIA SYMBOLI KOTŁOWNI

- zawór MAG
- czujnik metanu
- centrala alarmowa
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- pompa
- kocioł

RZUT PARTERU | POZIOM: ±0,00

100cm 250cm 500cm

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tadeusz Konieczny PODPIS
Nr uprawnień 239/Sz/94
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Wierzbowski PODPIS
Nr uprawnień ZAP/0189/PODK/08
OPRACOWAŁ: mgr inż. Emilia Stowakiewicz PODPIS
mgr inż. Mirosław Konieczny

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: II.2016

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU

NR RYSUNKU: E.02 — SKALA: 1:100