



PRZEKRÓJ CC

PRZEKRÓJ DD

LEGENDA:

-projektowana instalacja wentylacji mechanicznej, kanały o przekroju prostokątnym, ocynkowane gładkie izolowane wełną mineralną 20 mm

-projektowana instalacja wentylacji mechanicznej, kanały o przekroju okrągłym, ocynkowane gładkie izolowane wełną mineralną 20 mm

-projektowany nawiewnik/wyiewnik

-zawór wentylacyjny
nawiewny/wywiewny

-ilość powietrza

UWAGI:

Przed zamawianiem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie zmierzyć na budowie.

Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na dachu należy zaizolować wełną mineralną o grubości 50 mm z dodatkową

ochroną przed warunkami atmosferycznymi i płakami. Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitów

podwieszanych należy zaizolować wełną mineralną o grubości 20mm.

Strefy serwisowe central wentylacyjnych należy dostosować na budowie.

[illegible]