

# Z6 ZESTAWIENIE NAWIEWNIKÓW/WYWIEWNIKÓW

Nr.	Nazwa	Nawiew	Wywiew	Nawiewniki		Wywiewniki		Rodzaj Nawiewnika/Wywiewnika
		ilość powietrza [m³/h]	ilość powietrza [m³/h]	Łączna ilość nawiewników	Ilość powietrza na 1 nawiewnik [m3/h]	Łączna ilość wywiewników	Ilość powietrza na 1 wywiewnik [m3/h]	
PARTER								
0.01	KORYTARZ	225		2	125/100	-	-	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.02	SZATNIA	350	200	2	175	2	100	Nawiew - Kratka na kanałach z przepustnicą / Wywiew - Anemostat ze skrzynką rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.03	WĘŻEŁ SANITARNY		150	-	-	3	50	Zawór wentylacyjny
0.04	WĘŻEŁ SANITARNY		150	-	-	3	50	Zawór wentylacyjny
0.05	SZATNIA	350	200	2	175	2	100	Nawiew - Kratka na kanałach z przepustnicą / Wywiew - Anemostat ze skrzynką rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.06	SZATNIA	350	200	2	175	2	100	Nawiew - Kratka na kanałach z przepustnicą / Wywiew - Anemostat ze skrzynką rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.07	WĘŻEŁ SANITARNY		150	-	-	3	50	Zawór wentylacyjny
0.08	WĘŻEŁ SANITARNY		150	-	-	3	50	Zawór wentylacyjny
0.09	SZATNIA	350	200	2	175	2	100	Nawiew - Kratka na kanałach z przepustnicą / Wywiew - Anemostat ze skrzynką rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.10	POM. BIUROWE	130	130	1	130	1	130	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.11	AMBULATORIUM		100	-	-	1	100	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.12	KOTŁOWNIA	-	-	-	-	-	-	-
0.13	KLATKA SCHODOWA	180		1	180	-	-	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.14	TOALETA DLA NIEPEŁN.		100	-	-	1	100	Zawór wentylacyjny
0.15	POMIESZCZENIE GOSP.		25	-	-	1	25	Zawór wentylacyjny
0.16	KORYTARZ	340		2	170	-	-	Kratka na kanałach z przepustnicą

0.17	KORYTARZ	130	90	1	130	1	90	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.18	RECEPCJA/POM. OCHRONY		40	-	-	1	40	Zawór wentylacyjny
0.19	WYPOCZYWALNIA	200	140	2	100	2	100/40	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.20	SAUNA		60	-	-	1	60	Zawór wentylacyjny
0.21	POKÓJ TRENERÓW	80	80	1	80	1	80	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
0.22	MAGAZYNEK	40	40	1	40	1	40	Zawór wentylacyjny
0.23	WĘŻEŁ SANITARNY		200	-	-	3	100/50/50	Zawór wentylacyjny
0.24	SZATNIA	200		2	100	-	-	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
PODDASZE								
1.01.	KORYTARZ		340	-	-	2	170	Kratka na kanałach z przepustnicą
1.02.	SALA KONFERENCYJNA	1200	1200	2	550	2	550	Kratka na kanałach z przepustnicą
1.03.	SALA ĆWICZEŃ	1100	1100	4	300	4	300	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
1.04.	KŁATKA SCHODOWA		130	-	-	1	130	Kratka na kanałach z przepustnicą
1.05.	POMIESZCZENIE TRENERÓW	120	70	1	120	1	70	Kratka na kanałach z przepustnicą
1.06.	ŁAZIENKA		50	-	-	1	50	Zawór wentylacyjny
1.07.	ARCHIWUM		50	-	-	1	50	Zawór wentylacyjny
1.08.	KORYTARZ	180		2	90	-	-	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
1.09.	TOALETA DAMSKA		60	-	-	1	60	Zawór wentylacyjny
1.10.	TOALETA DLA NIEPEŁN.		60	-	-	1	60	Zawór wentylacyjny
1.11.	TOALETA MĘSKA		60	-	-	1	60	Zawór wentylacyjny
1.12.	ZAPLECZE SOCJALNE	100		1	100	-	-	Zawór wentylacyjny
1.13.	WĘŻEŁ SANITARNY		100	-	-	2	50	Zawór wentylacyjny
1.14.	KAWIARNIA	750	700	3	250	3	250/250/200	Anemostat ze skrzynka rozprężną (przepustnica na króćcu)
1.15.	ZAPLECZE KAWIARNI		50	-	-	1	50	Zawór wentylacyjny