

Z5 BILANS POWIETRZA

Nr.	Nazwa	Pow. Pom[m2]	Wysokość [m3]	Kubatura [m3]	Ilość wymian	Ilość osób	Strumień na osobę [m3/h*osobę]	Nawiew	Wywiew	System	
								ilość powietrza [m³/h]	ilość powietrza [m³/h]	Nawiew	
PARTER											
0.01	KORYTARZ	59,15	2,70	159,71	1,4	-	-	225		NW1	Wywiew przez pom. 0.11;0.14;0.15
0.02	SZATNIA	25,15	2,70	67,91	5,2	-	-	350	200	NW2	Wywiew częściowo przez pom. 0.03
0.03	WEŻEŁ SANITARNY	9,58	2,70	25,87	5,8	-	-		150		Wywiew z toalety odddzielnie przez W1
0.04	WEŻEŁ SANITARNY	9,58	2,70	25,87	5,8	-	-		150		Wywiew z toalety odddzielnie przez W1
0.05	SZATNIA	25,15	2,70	67,91	5,2	-	-	350	200	NW2	Wywiew częściowo przez pom. 0.04
0.06	SZATNIA	25,15	2,70	67,91	5,2	-	-	350	200	NW2	Wywiew częściowo przez pom. 0.07
0.07	WEŻEŁ SANITARNY	9,58	2,70	25,87	5,8	-	-		150		Wywiew z toalety odddzielnie przez W1
0.08	WEŻEŁ SANITARNY	9,58	2,70	25,87	5,8	-	-		150		Wywiew z toalety odddzielnie przez W1
0.09	SZATNIA	25,15	2,70	67,91	5,2	-	-	350	200	NW2	Wywiew częściowo przez pom. 0.08
0.10	POM. BIUROWE	23,54	2,85	67,09	1,9	-	-	130	130	NW1	
0.11	AMBULATORIUM	9,74	2,85	27,76	3,6	-	-		100		Nawiew z pom. 0.13
0.12	KOTŁOWNIA	21,40	2,85	60,99		-	-	-	-	-	Kotłownia wentylowana oddzielnie
0.13	KLATKA SCHODOWA	6,87	2,85	19,58	9,2	-	-	180		NW1	Nawiew parter, wywiew poddasze
0.14	TOALETA DLA NIEPEŁN.	8,35	2,85	23,80	4,2	-	-		100		Nawiew z pom. 0.13
0.15	POMIESZCZENIE GOSP.	3,27	2,85	9,32	2,7	-	-		25		Nawiew z pom. 0.13
0.16	KORYTARZ	36,06	2,85	102,77	3,3	-	-	340		NW1	Nawiew parter, wywiew poddasze

0.17	KORYTARZ	22,66	2,85	64,58	2,0	-	-	130	90	NW1	Wywiew częściowo przez pom. 0.18
0.18	RECEPCJA/POM. OCHRONY	6,53	2,85	18,61	2,1	-	-		40		Nawiew z pom. 0.17
0.19	WYPOCZYWALNIA	36,96	2,85	105,34	1,9	-	-	200	140	NW1	Wywiew częściowo przez pom. 0.20
0.20	SAUNA	11,03	2,85	31,44	1,9	-	-		60		Nawiew z pom. 0.19
0.21	POKÓJ TRENERÓW	14,32	2,85	40,81	2,0	-	-	80	80	NW1	
0.22	MAGAZYNEK	7,05	2,85	20,09	2,0	-	-	40	40	NW1	
0.23	WEZEŁ SANITARNY	11,78	2,85	33,57	6,0	-	-		200		Nawiew z pom. 0.14; Wywiew z toalety oddzielnie przez W1
0.24	SZATNIA	15,08	2,85	42,98	4,7	-	-	200		NW1	Wywiew przez pom. 0.23
PODDASZE											
1.01	KORYTARZ	23,44	3,00	70,32	4,8	-	-		340		Nawiew parter, wywiew poddasze
1.02	SALA KONFERENCYJNA	48,33	3,00	144,99	8,3	48,0	25,0	1200	1200	NW3	
1.03	SALA ĆWICZEŃ	53,27	3,00	159,81	6,9	18,0	61,1	1100	1100	NW3	
1.04	KLATKA SCHODOWA	22,89	3,00	68,67	1,9	-	-		130		Nawiew parter, wywiew poddasze; Wywiew częściowo przez pom. 1.07
1.05	POMIESZCZENIE TRENERÓW	20,38	3,00	61,14	1,1	-	-	120	70	NW4	Wywiew częściowo przez pom. 1.06
1.06	ŁAZIENKA	2,98	3,00	8,94	5,6	-	-		50		Nawiew z pom. 1.05
1.07	ARCHIWUM	7,99	3,00	23,97	2,1	-	-		50		Nawiew z pom. 1.04
1.08	KORYTARZ	13,23	3,00	39,69	4,5	-	-	180		NW4	Wywiew przez pom. 1.09;1.10;1.11
1.09	TOALETA DAMSKA	4,95	3,00	14,85	4,0	-	-		60		Nawiew z pom. 1.08
1.10	TOALETA DLA NIEPEŁN.	5,08	3,00	15,24	3,9	-	-		60		Nawiew z pom. 1.08
1.11	TOALETA MĘSKA	4,95	3,00	14,85	4,0	-	-		60		Nawiew z pom. 1.08
1.12	ZAPLECZE SOCJALNE	14,28	3,00	42,84	2,3	-	-	100		NW4	Wywiew przez pom. 1.13
1.13	WEZEŁ SANITARNY	8,13	3,00	24,39	4,1	-	-		100		Nawiew z pom. 1.12

1.14 .	KAWIARNIA	50,56	3,00	151,68	4,6	16,0	46,9	750	700	NW4	Wywiew częściowo przez pom. 1.15
1.15 .	ZAPLECZE KAWIARNI	3,60	3,00	10,80	4,6	-	-		50		Nawiew z pom. 1.14