



RGPI.III.271.9.2019

OGŁOSZENIE Nr 1

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku”

Ogłoszonego w dniu 17 października 2019 r. pod nr 610311-N-2019.

Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843) dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W treści załącznika nr 12 do SIWZ – przedmiar wprowadza się następujące zmiany:

1. Po poz. 111 wprowadzona zostaje nowa poz. 112:
„112. – KNR 2-31 – Skropienie nawierzchni asfaltem – m² – 505,00”
2. Poz. 112 otrzymuje oznaczenia „113”.
3. Poz. 113 otrzymuje oznaczenia „114”. Ponadto w jej opisie zmienia się „[RMS=2]” na „[RMS=6]”.
4. Po poz. 114 wprowadzona zostaje nowa poz. 115:
„115. – KNR 2-31 – Skropienie nawierzchni asfaltem – m² – 2.194,50”
5. Poz. 114 otrzymuje oznaczenia „116”
6. Poz. 115 otrzymuje oznaczenia „117”. Ponadto w jej opisie zmienia się „[RMS=6]” na „[RMS=2]”.
7. Poz. od 116 do 178 otrzymują oznaczenia od „118” do „180” odpowiednio.
8. Poz. 179 otrzymuje oznaczenia „181”. Ponadto w kolumnie „Ilość” zmienia się „450,00” na „270,00”.
9. Po poz. 181 wprowadzona zostaje nowa poz. 182:
„182. – KNR 2-31 403-3 – ANALOGIA. Krawężniki betonowe WTOPIONE – NAJAZDOWE o wym. 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej” – m – 200,00”
10. Poz. od 180 do 183 otrzymują oznaczenia od „183” do „186” odpowiednio.

Zamawiający zamieszcza odpowiednio zmodyfikowany przedmiar.

Termin składania ofert nie ulega zmianie: **04 listopada 2019 r. do godz. 11⁰⁰**.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński