



Uwagi i uwagi:

ZKP - złącze kablowo pomiarowe
TS PDS - szafa sterująca

IP65 Puszka przyłączeniowa IP65 (szczegóły w zestawieniu materiałów w opisie technicznym)

Szafa ZKP dostawca ENEA Operator



YKY 4x10mm²
l=3m

YKY 4x1,5mm²
l=12m

Zasilane ENEA
Operator

Fe/Zn 25x4mm²
RS10Ω



P.U.P.I. PLAN				
UL. BROWARNA 1, 65-823 ZIELONA GÓRA				
Obiekt:	PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PDS UL. SPORTOWA W BARLINKU			
Treść:	SCHEMAT ZASILANIA			
projektował	Inż. Adam Garczyński	<i>ctw</i>	nr umowy	
opracował	mgr Inż. Rafał Wesoly		data	12. 2009r
	Kamil Woński		nr rysunku	E - 4