



UWAGA!

1) Rura ochronna dwudzielna  $\varnothing 110$  L=3m na skrzyżowaniu z siecią telekomunikacyjną, energetyczną.

2) Podsypkę i obsypkę na odcinkach prowadzonych w drodze wykopem lub przekopem wykonać do wysokości podbudowy drogi, odtworzyć podbudowę i wierzchnią warstwę nawierzchni na szerokości wykopu

## PROJEKT ZAMIENNY

P.U.P.I. PLAN				
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Góra tel. 068 451 8430 / 068 327 2005				
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "Płonia" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek tel. 095-746-2100			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK			
ZADANIE:	NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK			
OBIEKT:	Zad. 2.4.1 - Przebudowę sieci wodociągowej i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Sportowej			
LOKALIZACJA:	74-320 BARLINEK, ul. JEZIORNA			
BRANŻA:	Projektował:	PODPIS:	Sprawdził:	PODPIS:
SANITARNA	mgr inż. Paweł Winturski spec. instal.-inż. LBS/0063/POOS/09			
BRANŻA:	Opracował:	Opracował:		
SANITARNA	mgr inż. Grzegorz Zaborowski			
SANITARNA				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	STYCZEŃ 2016 r.	SKALA 1:100/500
NAZWA RYSUNKU:				RYS. NR:
PROFIL SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ				IS-2