



TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GŁÓWNEJ CENTRUM RĄDOWICZAN				USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ	
	Adres 74-120 BARLINEK ul. SZPITALNA 4 DZ. GEOZ. 565/5 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Spółka o.o. 74-120 BARLINEK ul. SZPITALNA 4				71-771 SZCZECIN ul. SZCZOKKA 116/4	
Temat i rynek	SCHEMAT PUBLIC 7231				Faza PG-II	
Projektant	mimo 1 rozdziału		ustanowiono		budowl.	
	St. Smalczyński		37/Sz/74		5	
Sprzedaż	mgr inż. Z. Reasziński		204/Sz/76		Data	
Branża	ELEKTRYCZNA				07.2008r	

## UWAGI

1. System, sieciowy instalacji odbiorczej TN-S
2. Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku  
szybkie wylaczenie realizowane wylacznikami nadpradowymi  
i różnicowo-pradowymi, norma (PN-IEC 60364-4-47  
PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
3. Konstrukcja tablicy ze skrzynek wnekowych JP40  
typu RNW z drzwiczkami ostanowymi