



SCHEMAT TABLICY TWC

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOŃNICTWA	USŁUGI PROJEKTOWE
Adres	74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4 DZ. GEO. 565/5	mgr inż. arch. BARBARA GARCIA
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Sp. z o.o.	71-771 SZCZECIN
Treść rysunku	74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4	UL. SŁOWACKA 110/4
SCHEMAT TABLICY TWC		
Projektant	imię i nazwisko	Faza
	Sz. Smatrydli	PB-W
Sprawdził	uprawnienia	skala
	37/Sz/74	Nr. rys.
Branża	mgr inż. Z. Rzewuski	8
	ELEKTRYCZNA	Data
		07.2006r.

UWAGI

Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.
System sieci.

TN - S

Rozłączniki różnicowoprądowe typu A z zabezpieczeniem przed przypadkowym wyzwalaniem.
Konstrukcja tablicy nasiennej JP65