



1. System sieciowy instalacji odbiorczej TN-S
2. Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku i szybkie wyłączenie realizowane wyłącznikami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi, norma (PN-IEC 60364-4-47 PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
3. Konstrukcja tablicy ze skrzynek wnekowych JP40 typu RNW z drzwiczkami osłonowymi

Tytuł	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GIMNASEJUM RĄTOWICZOWA			USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. BARBARA CARNICZAK	
	74-320 BARLINEK ul. SZPIRALNA 4 74-320 BARLINEK ul. SZPIRALNA 4 74-320 BARLINEK ul. SZPIRALNA 4			71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
Adres	74-320 BARLINEK ul. SZPIRALNA 4			71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
Inwestor	PRZESIEBOSZYSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ SP. z o.o.			71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
Trzeci wykonawca	SOCIUM TABUL 7141			71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
Projektant	inż. T. Ręziński	inżynieria	projekt	71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
	Sz. Smolczyński	37/Sz/74		71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
Spawca	mgr inż. J. Ręziński			71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	
Brzoza	ELEKTRYCZNA			71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 119/4	