
Rów
Przyłącze do dz. nr 352/8

Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

	W16		W17		W18		W19		W20		W21		W21.1		W22		W23	
Rzędna terenu projektowanego	73,40		72,10		70,90		70,60		70,20		69,50		69,00		68,30		67,90	
Rzędna terenu istniejącego	73,40		72,10		70,90		70,60		70,20		69,50		69,00		68,30		67,90	
Rzędna osi rurociągu [m]	71,80		70,50		69,30		69,00		68,60		67,90		67,40		66,70		63,30	
Zagłębienie osi rurociągu	1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		4,60	
Odległości [m]		46,39		46,62		10,33		11,67		13,64		6,76		18,51		15,56		3,42
Średnice, materiał		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE
Spadek		2,8 %		2,6 %		2,9 %		3,4 %		5,1 %		7,4 %		3,8 %		2,6 %		0,0 %
Długość trasy [m]	395,98		442,37		488,99		499,32		510,99		524,63		531,39		549,90		565,46	

	W24		W25		W26		W27		W28		W29		W30		W31		W32		W33		W34		W34.1		W35	
Rzędna terenu projektowanego	67,90		68,00		68,80		69,30		71,80		72,20		72,20		72,10		70,50		70,70		70,70		71,80		72,10	
Rzędna terenu istniejącego	67,90		68,00		68,80		69,30		71,80		72,20		72,20		72,10		70,50		70,70		70,70		71,80		72,10	
Rzędna osi rurociągu [m]	66,30		66,40		67,20		67,70		70,20		70,60		70,60		70,50		68,90		69,10		69,10		70,20		70,50	
Zagłębienie osi rurociągu	1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60		1,60	
Odległości [m]		17,15		16,24		15,31		42,96		8,75		13,69		3,67		95,96		7,87		4,14		27,73		14,27		29,79
Średnice, materiał		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE		Ø110PE
Spadek		0,6 %		4,9 %		3,3 %		5,8 %		4,6 %		0,0 %		2,7 %		1,7 %		2,5 %		0,0 %		4,0 %		2,1 %		
Długość trasy [m]	568,88		586,03		602,27		617,58		660,54		669,29		682,98		686,65		782,61		790,48		794,62		822,35		836,62	


Przyłącze do dz. nr 8/1
Przyłącze do dz. nr 2/4
Odejście do HP2
72,10
72,45
72,60
72,70
72,60
72,90
72,90
72,10
72,45
72,60
72,70
72,60
72,90
72,90
70,50
70,85
71,00
71,10
71,00
71,30
71,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
31,08
36,17
4,82
18,65
19,42
1,79
Ø110PE
0,0 %
Ø110PE
1,1 %
Ø110PE
0,4 %
Ø110PE
2,1 %
Ø110PE
0,5 %
Ø110PE
1,5 %
Ø110PE
0,0 %
866,41
897,49
933,66
938,48
957,13
976,55
978,34
W36
W37
W38
W39
W40
W41
W42

LEGENDA:

- ▤ drogi gruntowe
- ░ teren nieutwardzony
- ▭ rury ochronne

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Gorzów Wlkp. ul. Warskiego 69				KRENON
Obiekt: Sieć wodociągowa w miejscowości Moczydło.				Nr rysunku 3b
Treść: Profil wodociągowy: W16-W42				Skala: 1:500/100
Autorzy projektu:		Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. A. Skrzyszewski	170/76/Gw w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		sierpień 2009
Opracował:	inż. M. Mierzejewski inż. K. Kopiec			
Sprawdził:	mgr inż. T. Wojtas	31/2000/Gw w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		