

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena 1 m linii kablowej obejmuje:

- wyznaczenie robót w terenie,
- lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej,
- dostarczenie materiałów,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- montaż fundamentów słupów,
- zasypanie fundamentów, kabli, zagęszczenie gruntu oraz wywiezienie nadmiaru gruntu,
- montaż szaf oświetleniowych i szaf SPI,
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią oznaczeniową i rurami ochronnymi, montaż oznaczników kablowych,
- demontaż istniejących słupów typu ŻN wraz z wywozem lub utylizacją zdemontowanych materiałów,
- montaż rur osłonowych na pomoście,
- likwidację kolizji z innymi elementami infrastruktury terenu.
- montaż zasilania szafy SO wraz z kosztami dopuszczenia do prac przez Energetykę zawodową
- inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac.

Cena 1 szt. słupa oświetleniowego obejmuje:

- montaż słupów, wysięgników, opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, przewodów w słupie,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
- inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac.

~~Wzrost~~ Rozliczenie robót nastąpi

rozliczenie robót nastąpi w oparciu o obmiary i zatwierdzone przez Inwestora ilości jednostek obmiarowych pomnożonych przez cenę jednostkową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. PN-76/E-05125. | Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| 2. BN-68/6353-03. | Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego. |
| 3. PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| 4. PN-IEC 60364-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| 5. PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |

10.2 Przepisy.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne.