PRZEKRÓJ 3-3



1P - TARKETT MEGALIT NA KLEJ 2mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA 3mm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 5 cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poślizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 7cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA - istn.



3P - PŁYTKI GRES NA KLEJ 1cm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 4cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWĄ
FOLIA jako warstwa poślizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 4cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA - istn.

PRZEKRÓJ 3a-3a

PŁYTKI GRES NA KLEJ 1cm
PŁYTA ŻELBETOWA - istn.
STYROPIAN 25cm
PUSTKA (na wpuszczenie lamp)
PŁYTA OSB gr. 22mm NA RUSZCIE

+4.03 rzędna podłogi projektowana

-0.04 rzędna posadzki namierzona w trakcie budowy (12.2010)

4G - posadzka na gruncie
PŁYTKI GRES 1.5cm
PODKŁAD CEMENTOWY NA GŁADKO 5cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 13cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
istniejące podłoże - chudy beton

GRES MROZOODPORNY ANTYPOŚLIZG. 1.5cm
na elastyczny, mrozoodporny klej UNIFIX-2K
IZOLACJA AQUAFIN 2K x 3
WARSTWA SCZEPNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA 8-9cm
z dodatkiem włókien fibermesh ZBROJONA SIATKĄ POSADZ.
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY 7cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKŁAD
istniejące podłoże - chudy beton

Usługi Projektowe
mgr inż.arch. BARBARA GARNCARZ
71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4

Temat:	DOKOŃCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA w BARLINKU	
Inwestor:	GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20	
Tytuł:	WYTYCZNE PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA	Data: 01.2011
Treść:	PRZEKROJE 3 ; 3A	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk nr upr. 6/Sz/90	Nr: 8W-A
Sprawdzajacy:	mgr inż. arch. Maria Grochowska nr upr. 32/Sz/92	