



MONTAŻU GRZEJNIKÓW I PIONU NR "I" DO NAGRZEWNICY NA PIĘTRZE NIE WYKONANO BRAK TAKŻE ROZDZIELACZY POZIOMY ZMONTOWANO NA CHUDYM BETONIE I BEZ IZOLACJI WODOCHRONNEJ POZIOMEJ:  
NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO (Z POPRAWKAMI LOKALIZACJI RUROCIĄGÓW NA PARTERZE W GARAŻU STRAŻACKIM – POM 15 I GRZEJNIKA W POM. 106) PO WYKONANIU POPRAWNYCH WARSTW POSADZKOWYCH.  
PIONY ZOSTAŁY ZMONTOWANE PRZED WYTYNKOWANIEM ŚCIAN–NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO(Z POPRAWKAMI LOKALIZACJI) PO OTYNKOWANIU ŚCIAN.

PARTER	
Lp.	Pomieszczenie
1.	Przedstionek
2.	Komunikacja
3.	Pomieszczenie porządkowe
4.	Szafka
5.	Łazienka
6.	WC
7.	Pokój wypoczynkowy
8.	Pokój ogólny z aneksem kuchennym
9.	Pokój wypoczynkowy
10.	Węzeł ciepły
11.	Garaz
12.	Pomieszczenie gospodarcze
13.	Przedstionek
14.	Słuzka
15.	Garaze

JEŻELI PO DOBUDOWANIU PIONU NR "I" DO NAGRZEWNICY NA PIĘTRZE CZĘŚCI INSTALACJI CT I CO NA PARTERZE W GARAŻU STRAŻACKIM –POM 15 PRZEJDA PRÓBY CIŚNIENIOWE MOŻNA JE ZACHOWAĆ, A TYNK ZA PIONAMI UZUPEŁNIĆ MIEJSCOWO.  
WTĘDY NIE WYKONYWAĆ KOREKTY PRZEBIEGU PRZEWODÓW DO PIONU "II"

LEGENDA:  
— ZASILANIE  
- - - POWRÓT

Usługi Projektowe	
mgr inż.arch. BARBARA GARNCARZ 71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4	
Temat: DOKOŃCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU 74-320 BARLINEK, ULICA SZPITALNA 4	
Inwestor: GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20	
Tytuł: WYTYCZNE PROJEKTOWE DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
Trest: RZUT PARTERU	
Projektowała: mgr inż. Magdalena Sukiennik nr upr. 69/52790	
Sprawdziła: mgr inż. Katarzyna Dekert nr upr. 69/52794	
Data: 01.2011	
Skala: 1:75	
Nr: 5.	