



POZIOMY KANALIZACYJNE POD ZIEMIĄ ZOSTAŁY ODEBRANE I POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN, KANALIZACJA ZMONTOWANA NA CHUDYM BETONIE (NA PARTERZE POMIESZCZENIA 3 I 5, NA PIĘTRZE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH) ZOSTAŁA ZMONTOWANA BEZ IZOLACJI WODOCHRONNEJ POZIOMEJ; NALEŻY JĄ ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO PO WYKONANIU POPRAWNYCH WARSTW POSADZKOWYCH. PIONY KANALIZACYJNE ZOSTAŁY ZMONTOWANE PRZED WYTYNKOWANIEM ŚCIAN – NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO, PO OTYNKOWANIU ŚCIAN. RURY WYWIEWNE PRZEZ DACH NIE BĘDĄ POPRAWIANE (DACH NIE BĘDZIE POPRAWIANY)

Usługi Projektowe mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ 71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a4	
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU 74-320 BARLINEK, ULICA SZPIALNA 4
Inwestor:	GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20
Tytuł:	WYTYPYKOWANIE PROJEKTOWE DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
Data:	01.2011
Test:	ROZWIENIE KANALIZACYJNE
Skala:	1:75
Projektował:	mgr inż. Magdalena Sukienik nr upr. 665690
Sprawił:	mgr inż. Katarzyna Dekert nr upr. 665294
Nr:	3.