



OBRIEZE BETONOWE WIDOPRASOWANE
8/25/100
6/20/100
ŁAWA BETONOWA, BETON B10

- A
- KOSTKA BETONOWA GR. 6CM „CEGLA”
 - SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5CM
 - PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ID = 0.5 GR. 10CM
- B
- NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
 - KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 0 – 5MM GR. 5CM
 - KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 0 – 31.5MM GR. 5CM
 - KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 31.5 – 63MM GR. 10CM
 - PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ID = 0.5 GR. 10CM

TEMAT	REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ BARLINEK DZIAŁKI NR 751, 804/6, 804/9, 750/2		
NAZWA RYSUNKU	PRZEMÓJ NORMALNY NAWIERZCHNI BOISKA		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
PROJEKTOWAL	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD	11/84/001	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ	24/ZPO/000000008	
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS
ARCHITEKTURA	1: 50	2010	Z - 5