



B

GRUNT POCHODZĄCY Z WYKOPU GR. 25CM

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ID = O.5 GR. 10CM

GEOWŁÓKNINA

KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 8 – 16MM GR. 50CM

RURA DRENARSKA KARBOWANA ŚREDNICY 113MM

GEOWŁÓKNINA

GRUNT RODZIMY

TEMAT	**REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ BARLINEK DZIAŁKI NR 751, 804/6, 804/9, 750/2**		
NAZWA RYSYNKU	**DRENAŻ**		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		11/84/GW
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		24/ZPOIAOKK/2008
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS
ARCHITEKTURA	1: 50	2010	Z - 7