


BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

upr. 30.10.2013r. 

Barlinek, dnia 30 października 2013r.


RLIX.7070.02.08

Komisja Rewizyjna R11 - olo m'owal
ok. 11. 2013r. J. Lickner

**Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku**

W nawiązaniu do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23.10.2013r. w zakresie inwestycji pn.: Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek odnoszę się do wniosków i zaleceń i informuję co następuje:

- 1) przeprowadzony przegląd gwarancyjny przez inspektora nadzoru wykazał przesunięcie trybun w stosunku do stanu projektowanego w którym trybuny zlokalizowane były bezpośrednio przy wale ziemnym. Było to zgodne z odpowiednimi warunkami bezpieczeństwa tj. art. 296 ustawy o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Użytkownik w trym zakresie otrzymał zalecenie do przywrócenia lokalizacji do stanu zgodnego z projektem;
- 2) kostka polbrukowa zgodnie z opinią inspektora nadzoru po przeprowadzonym przeglądzie nie wykazuje odstępstw od norm dla tego rodzaju materiałów co potwierdzone deklaracją zgodności przedłożoną przez Wykonawcę do protokołu odbioru. Jednocześnie podczas przeglądu stwierdzono 6 szt. kostek pękniętych i drobnymi ubytkami o których wymianę wystąpię do Wykonawcy robót.
- 3) wniosek dotyczący wykonania dodatkowej bramy wjazdowej będzie przeanalizowany na etapie przygotowywania budżetu na 2014r.

Z/ up. BURMISTRZA

mgr inż. Amelia Pakosz
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a