

STAROSTA MYŚLIBORSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

GKN.6630.331.2013. WŚ

OPINIA NR 331/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna, przyłącze wodociągowe, oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą techniczną, zasilanie elektroenergetyczne przepompowni i oczyszczalni ścieków

Lokalizacja : Gm. Barlinek, Dziedzice, dz. nr 332/15, 332/10, 341/5, 341/4, 340, 106/1, 5/2, 289.

Dla: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Spółka z o.o.

Adres: 74-320 Barlinek, Fabryczna 5

Inwestor : Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Spółka z o.o.

Adres: 74-320 Barlinek, Fabryczna 5

Jednostka projektowa: Zakład Ochrony Środowiska "EKO CONSULT"

Adres: 66-415 Kłodawa, Chwałęcice, Piaskowa 3

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2013-08-02

Data posiedzenia: 2013-08-14

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu z następującymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno – **kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Barlinek, warunki przyłączenia nr OD2/ZR2/337/2013, nr OD2/ZR2/336/2013.**
2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta w Szczecinie –**uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.**
3. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku - **uzgodniono w imieniu właściciela sieci i przyłączy wod.- kan. w zakresie rozwiązań technicznych oraz zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem bez uwag; warunki techniczne nr L.dz. 1411/2013, 1495/2013.**
4. W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonać ręcznie a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji.
5. Obiekty wykazane na załączniku mapowym do opinii nie będące siecią uzbrojenia terenu nie podlegają uzgodnieniu w Zespole.
6. **Punkt osnowy geodezyjnej o nr 1006 (5.191.21-1009) podlega ochronie prawnej - art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obowiązkiem inwestora jest zabezpieczenie punktu osnowy przed zniszczeniem. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia przed zniszczeniem należy go bezwzględnie przenieść na koszt inwestora przed rozpoczęciem robót ziemnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych MAiC z dnia 14.02.2012r (Dz.U.2012.352). Prace winny być wykonane przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z obowiązującymi standardami w geodezji i kartografii. Stan punktu po zakończeniu inwestycji podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu, po uprzednim powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowego.**

Ponadto projekt uzgadnia się pod warunkiem:

- uzgodnienia z Wydziałem Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w zakresie drogi powiatowej
- uzyskania uzgodnienia z Urzędem Miejskiego w Barlinku w zakresie drogi gminnej.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455).
4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
5. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .
6. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
7. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.

Ilość załączników 3 (2 egz.)


Załączniki uzgodnień:

1. TP S.A.

z up. Starosty
Grażyna Burhardt
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAŁĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Zgłoszenie należy kierować pisemnie na adres Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z obecnie obowiązujących przepisów
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A., zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywę studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski
imię i nazwisko

91 4818 722
tel.

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia 2013 -09- 05

PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Wiesława Sliwiak