

L.dz.: 1495/2013

Barlinek dn., 14.08.2013 r.

**Zakład Ochrony Środowiska
Eko Consult Jan Sobczyński
Chwałęcice, ul. Piaskowa 3
66-415 Kłodawa**

Wydajemy następujące warunki techniczne przyłączenia dla potrzeb planowanej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Stara Dzielcina i Dzielczice oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Dzielczice, gmina Barlinek:

1. Oczyszczalnia ścieków:

- a) **Lokalizacja projektowanej oczyszczalni:** oczyszczalnię należy zlokalizować na terenie dz. nr 5/2 obręb Dzielczice, gmina Barlinek
- b) **Parametry projektowanej oczyszczalni:** poda projektant w oparciu o wyliczenia sporządzone na podstawie planowej ilości ścieków powstających na terenie miejscowości Stara Dzielcina i Dzielczice. Praca oczyszczalni w układzie automatycznym z włączeniem do funkcjonującego systemu wizualizacji w Przedsiębiorstwie

2. Sieć kanalizacji sanitarnej:

- a) **Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej:** sieć kanalizacyjną zaprojektować pasie drogowym dróg łączących miejscowości Stara Dzielcina i Dzielczice oraz w m. Dzielczice. Na odcinku sieci kanalizacyjnej od m. Dzielczice do m. Stara Dzielcina zaprojektować rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej.
- b) **Parametry projektowanej sieci:** średnicę projektowanej sieci dobierze projektant w oparciu o ilość powstających ścieków na terenie uzbrajanego terenu.

3. Projektowana przepompownia ścieków:

- a) **Lokalizacja przepompowni:** przepompownię ścieków należy zlokalizować na terenie dz. nr 332/15 obręb Dzielczice (miejscowość Stara Dzielcina).
- b) **Parametry przepompowni:** dobierze projektant w oparciu o ilość pompowanych ścieków, praca przepompowni w układzie automatycznym z włączeniem do funkcjonującego systemu wizualizacji w przedsiębiorstwie.

4. Uwagi ogólne:

- a) Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę uzgodnić z Przedsiębiorstwem.
- b) Projekt wykonawczy inwestycji uzgodnić z Przedsiębiorstwem
- c) Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. a/a


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Kuroch